



ДОКЛАД
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ -
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МЧС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

полковника внутренней службы
ТАРАСОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА
НА ТЕМУ :

«Типовые нарушения требований пожарной безопасности. Рекомендации
по их предупреждению и устранению»



РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Федеральный закон
от 21 декабря 1994г.
№69-ФЗ
«О пожарной безопасности»



Федеральный закон от 22
июля 2018 г. №123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»



Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (статья 6 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)



Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

- 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ;
- 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях;
- 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
- 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.





Перечень типовых нарушений требований пожарной безопасности. Рекомендации по их предупреждению и устранению



№ п/п	Типовое нарушение требований пожарной безопасности	Разъяснение возможных мероприятий по устранению	Руководство по соблюдению обязательных требований
Эвакуационные пути и выходы			
1	Несоответствие геометрических параметров эвакуационных путей и выходов установленным требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ширина, длина, и т.п.), а также количества эвакуационных выходов	1. Приведение геометрических параметров эвакуационных путей и выходов установленным требованиям. ИЛИ 2. Проведение расчета по оценке пожарного риска	В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент): 1. Привести эвакуационные пути и выходы в соответствие установленным требованиям. ИЛИ 2. Провести расчет по оценке пожарного риска при существующих геометрических



Перечень типовых нарушений требований пожарной безопасности. Рекомендации по их предупреждению и устранению



			параметрах и количестве по методикам, утвержденным МЧС России. При обеспечении допустимого уровня пожарного риска, установленного Техническим регламентом, допускается сохранить существующие параметры эвакуационных путей и выходов.
2	Оборудование дверей эвакуационных выходов устройствами, препятствующими их открыванию изнутри без ключа	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Необходимо оборудовать двери эвакуационных выходов запорами, открываемыми изнутри без использования ключа. Возможно оборудовать указанные двери электромагнитными замками, открывание которых при пожаре



Перечень типовых нарушений требований пожарной безопасности. Рекомендации по их предупреждению и устранению



			осуществляется автоматически при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации. Необходимо выполнить отделку путей эвакуации в здании материалами классов пожарной опасности, соответствующих требованиям таблиц 3, 28 приложения к Техническому регламенту
3	Отделка путей эвакуации материалами, применение которых на путях эвакуации не допускается	В зависимости от класса функциональной пожарной опасности для отделки путей эвакуации необходимо применять материалы с определенным классом пожарной опасности	Необходимо выполнить отделку путей эвакуации в здании материалами классов пожарной опасности, соответствующих требованиям таблиц 3, 28 приложения к Техническому регламенту
4	Отсутствие устройств для <u>самозакрывания</u> дверей лестничных клеток, замена армированного остекления дверей лестничных клеток на обычное	Двери лестничных клеток должны быть оборудованы устройствами для <u>самозакрывания</u> и уплотнениями в притворах. Запрещается демонтировать данные устройства, а также эксплуатировать их в разобранном состоянии. Запрещается заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.	Необходимо оборудовать двери лестничных клеток устройствами для <u>самозакрывания</u> и уплотнениями в притворах. В случае, если остекление дверей предусмотрено в армированном исполнении, заменять



Перечень типовых нарушений требований пожарной безопасности. Рекомендации по их предупреждению и устранению



			армированные стекла возможно только на такие же армированные, либо необходимо заменить остекленную дверь на глухую.
5	Установка на путях эвакуации подъемно-опускных, вращающихся или раздвижных дверей, турникетов.	На путях эвакуации не допускается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота.	При устройстве таких дверей необходимо предусмотреть возможность ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии. Вращающиеся двери и турникеты должны иметь технические решения, позволяющие ручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и



Перечень типовых нарушений требований пожарной безопасности. Рекомендации по их предупреждению и устранению



			блокирования устройств. (подпункт «а» пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ)
6	Хранение на путях эвакуации и под лестничными маршами предметов, оборудования и т.п.	Запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами; устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы	На эвакуационных путях и выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, галереях, лифтовых холлах, лестничных площадках, маршах лестниц, дверях, эвакуационных люках) не должны размещаться какие-либо предметы, оборудование и т.п.



Перечень типовых нарушений требований пожарной безопасности. Рекомендации по их предупреждению и устранению



7	Устройство на путях эвакуации перепадов высот пола менее 45 см, не оборудованных пандусом или не менее чем 3 ступенями	Не допускается устраивать на путях эвакуации перепады высот пола менее 45 см, не оборудованных пандусом с	В соответствии с частью 1 статьи 6 Технического регламента:
---	--	---	---



		уклоном не более чем 1:6 или не менее чем 3 ступенями	1. Оборудовать на всю ширину перепады высот пола менее 45 см пандусом с уклоном не более чем 1:6 или не менее чем 3 ступенями. ИЛИ 2. Провести расчет по оценке пожарного риска с учетом наличия перепада высот пола по методикам, утвержденным МЧС России. При обеспечении допустимого уровня
--	--	---	---



Перечень типовых нарушений требований пожарной безопасности. Рекомендации по их предупреждению и устранению



			пожарного риска, установленного Техническим регламентом, допускается сохранить существующие параметры эвакуационных путей и выходов.	
Средства противопожарной защиты зданий и сооружений				
8	Отсутствие (неисправность) систем автоматической пожарной сигнализации	Здания и его отдельные помещения защищаются автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации в соответствии с таблицами 1, 2, 3, 4 СП 486.1311500.2020	В соответствии с частью 1 статьи 6 Технического регламента: 1. Оборудовать здание автоматической установкой пожарной сигнализацией согласно требованиям СП 486.1311500.2020 ИЛИ 2. Провести расчет по оценке пожарного риска, учитывая отсутствие систем пожаротушения, по методикам,	



Перечень типовых нарушений требований пожарной безопасности. Рекомендации по их предупреждению и устранению



утвержденным МЧС России. При обеспечении допустимого уровня пожарного риска, установленного Техническим регламентом, допускается не оборудовать здание системой пожаротушения.

Предотвращение распространения пожара

9	Несоответствие пределов огнестойкости элементов заполнения проемов в противопожарных преградах	Элементы заполнения проемов в противопожарных преградах должны иметь предел огнестойкости соответствующий типу противопожарной преграды согласно таблице 23 приложения к Техническому регламенту	Выполнить элементы заполнения проемов в противопожарных преградах с пределом огнестойкости, соответствующим типу противопожарной преграды согласно
---	--	--	--



Перечень типовых нарушений требований пожарной безопасности. Рекомендации по их предупреждению и устранению



			таблице 23 приложения к Техническому регламенту.
10	Отсутствие устройств для <u>самозакрывания</u> противопожарных дверей (ворот)	Противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для <u>самозакрывания</u> . Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре	Необходимо оборудовать противопожарные двери и ворота устройствами для <u>самозакрывания</u> . Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре



За консультацией по вопросам
пожарной безопасности обращайтесь к:



Заместителю начальника управления – начальнику отдела
организации надзорных и профилактических мероприятий

ТАРАСОВУ ВЯЧЕСЛАВУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

тел: +7 (8412) 68–17–77

Телефон доверия ГУ МЧС по Пензенской области:

тел: +7 (8412) 68–11–12